



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике  
Башкортостан

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))



Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 06-23-81 Управление Роспотребнадзора  
по Республике Башкортостан « 17 » 03.2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене  
Шарафуллиной Эльзой Загитовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального автономного  
образовательного учреждения «Физико-математический лицей № 93» городского округа город Уфа  
Республики Башкортостан, 450055, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 80


(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в пищеблоке требуется проведение ремонта, на потолках, стенах, полу, побелка, покраска в подтеках, осыпается, имеются дефекты и повреждения, нарушена целостность покрытия пола керамической плиткой, что является нарушением п. 2.5.1., п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)

- проведение санитарно-профилактических мероприятий (дезинсекция, дератизация) на период с 01.03.2023 г. по 31.12.2023 г. осуществляется ГБУЗ «Республиканский центр дезинфекции», согласно заключенного договора от 01.03.2023 № 910 п; Общая площадь строения 5748,4 (из них школа -5370,3 кв.м., хозяйственные постройки -378,1), площадь земельного участка не застроенного постройками 14441 кв.м.

Проведение дератизационных, дезинсекционных мероприятий проводится только на строения 1000 кв.м. На проведение 1 обследования территории на наличие клещей и грызунов заключен договор на период с 12 мая 2023 по 12 июня 2023.





Согласно акта № 00ГУ - 003204 от 20.03.2023 об оказании услуг провели дератизацию дезинсекцию помещений на 1000 кв.м., а фактически общая площадь строения 5748,4 кв.м.

Согласно акта от 12 мая 2023 г. проведено обследование на наличие иксодовые клещей и мышевидных грызунов на площадях территории 1 га (10 000 кв.м.), а фактически общая площадь территории 14441 кв.м.

Не проводятся: санитарно - профилактические мероприятия (дезинсекционные, дератизационные мероприятия) предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими на всей площади школы и земельном участке школы, согласно санитарных правил и норм, обследования с целью определения технического и гигиенического состояния здания на членистоногих, грызунов и прилегающей к нему территории (на наличие насекомых), учета численности и определения заселенности объектов грызунами и членистоногими и территории членистоногими, контроль за проведением дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий и их эффективностью, не осуществляется по результатам ежемесячной оценки дератизация, не представлены документы подтверждающие отсутствие грызунов и насекомых на площадях школы, и насекомых на собственной территории (акты обследования, акты эффективности проводимых дератизационных и дезинсекционных мероприятий), в соответствии СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», что является нарушением п.п. 15., раздела II, п.п. 79., 80., 88., 98., 101., 108., 109., 110., 116., 126. раздела III. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.2.6., п. 2.9.5., 2.11.9. СП 2.4.3648-20;

- представлен технический отчет по испытаниям на эффективность и паспортизации естественной системы вентиляции воздуха выполненный в 2019 г. ООО «Баштехстройкомплект» на кабинеты №№15, 9, 50, 47, 48, 20, 34, 26, 25, 22, спортивный и актовый зал, на все остальные кабинеты (естественную систему вентиляции), в том числе на систему вентиляции с механическим побуждением отсутствуют документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния системы вентиляции, с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха которая проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет, что является нарушением п. 2.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20;

- в пищеблоке имеется мебель старая изношенная, с нарушенным или отсутствием гигиенического покрытия, поверхность не ровная, не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.13., п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20;

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

Организовать проведение в пищеблоке ремонт, устранить на потолках, стенах, полу, подтеки, дефекты и повреждения,

Основание п. 2.5.1., п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

- обеспечить проведение профилактических (организационные, инженерно-технические, санитарно-гигиенические) мероприятия предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими на всех площадях школы и земельного участка; обследования с целью определения технического и гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории грызунами и членистоногими; истребительные мероприятия против грызунов и членистоногих; контроль за проведением дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий и их



эффективностью в соответствии СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к профилактике инфекционных болезней»,

Основание п. 15., раздела II, п.п. 79., 80., 88., 98., 101., 108., 109., 110., 116., 126. раздела III. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.2.6., п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20;

- заменить в пищеблоке мебель старую изношенную, с нарушенным или отсутствием гигиенического покрытия, на мебель допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств,

Основание п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20;

- представить документы, подтверждающие проведение обследования технического состояния системы вентиляции, с осуществлением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха которая проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет, кроме естественной системы вентиляции воздуха выполненный в 2019 г. ООО «Баштехстройкомплект» на кабинеты №№15, 9, 50, 47, 48, 20, 34, 26, 25, 22, спортивный и актовый зал,

Основание п. 2.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20;

Срок до 01.06.2023

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципального автономного образовательного учреждения «Физико-математический лицей № 93» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 450055, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 80**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в до 02.06.2023 по адресу: г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.58 тел./факс 8(347)2487316 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 02.06.2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

ведущим специалистом-  
экспертом отдела надзора по  
коммунальной гигиене

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

Шарафуллиной Э.З.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «17» мая 2023 г. \_\_\_\_\_

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_